

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.11130 действителен до 21.07.2024г..

1. Дата выдачи: " 6 " апреля 2023г.
2. Смеси щебеночно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов месторождения «Тимофеевское» : **С5 фракция 0-40 мм**
3. Потребитель: _____
(наименование организации)
- _____ (адрес)
4. Количество смеси щебеночно-песчаной: _____ Т. _____ М³
5. Номера вагонов (машин): _____

№ п/п	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ 25607-2009	Фактические значения	
1	Зерновой состав Диаметры отверстий контрольных сит, мм	Полные остатки на ситах, %		
		40	от 0 до 10	3,84
		20	от 25 до 60	26,97
		10	от 45 до 80	56,30
		5	от 57 до 85	75,64
		2,5	от 67 до 88	86,56
		0,63	от 80 до 95	94,00
		0,16	от 90 до 97	96,02
	0,05	от 95 до 100	99,31	
2	Содержание пылевидных, глинистых частиц, % по массе	не более 5	0,29	
3	Содержание глины в комках, %	не более 20 от содержания	15,1	
4	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой	не более 35	34,3	
5	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы %	до 9 включ.	6,5 соответствует марке 1400	
6	Содержание вредных компонентов и примесей		нет	
7	Морозостойкость, % (Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание, число циклов 15)	потеря массы после испытания не более 1%	0,79 соответствует марке F400	
8	Марка по водостойкости	Для марки по дробимости выше 600-В1	В1	
9	Истираемость, %	до 25 вкл.	13,6 соответствует марке И1	
10	Марка по пластичности	Для марки по дробимости выше 600-Пл1	Пл1	
11	Насыпная плотность, т/м ³	не нормируется	1,57	
12	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг	До 370	<10	
13	Смесь щебеночно-песчаная из природного камня андезито-базальтовых порфиритов Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Протокол №1/02014-23 радиационного исследования от 17.02.2023 г.			

Лаборант по физико-механическим
испытаниям

Инженер по качеству

(Подпись)

(Подпись)
Лаборатория
г. КОРКИНО

(Фамилия, инициалы)
Хлебнова Т.И.
(Фамилия, инициалы)