

ПАСПОРТ № _____
(документ о качестве)

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40686 действителен до 09.10.2026г.

- Дата выдачи: " ____ " _____ 202 4 г.
- Щебень из природного камня андезито-базальтовых порфиров Тимофеевского для дорожного строительства - **фракция 10-15 мм (Группа I)**
- Потребитель: _____
(наименование организации)

- (адрес)
- Количество щебня: _____ т. _____ м³
 - Номера вагонов (машин): _____ № квитанции _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
№ п/п	Наименование		Нормативные значения по ГОСТ 8267-93		Фактические значения
1	Зерновой состав от 11.01.2017г.		Полные остатки на ситах, %		
	Диаметры отверстий контрольных сит, мм	d	10	от 90 до 100	95,65
		0,5(d+D)	12,5	от 30 до 60	35,62
		D	15	до 10	2,02
	1,25D	17,5	до 0,5	0	
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе. Группа щебня.		для группы I до 10%		5,8% соответствует группе I
3	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе		не более 1		0,9
4	Содержание глины в комках, %		не более 0,25		0
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе		не более 5		1,06
6	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы %		до 9 включ.		5 соответствует марке 1400
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, % (испытание замораживанием и оттаиванием - число циклов 400)		потеря массы после испытания не более 5%		2,8 соответствует марке F400
8	Насыпная плотность, т/м ³		не нормируется		1,48
9	Содержание вредных компонентов и примесей				нет
10	Истираемость, %		до 25 вкл.		12,4 соответствует марке И1
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг		До 370		Менее 22
12	Щебень Тимофеевского месторождения строительного камня соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №1/35497-23 12.01.2024 г.				

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству



_____ (Фамилия, инициалы)

_____ Хлебнова Т.И.

_____ (Фамилия, инициалы)